Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji.

Sprawozdanie z badań nr 45/W/13 oryginał/kopia

Nazwa i adres Klienta	**Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz**		
Miejsce pobrania próbek	**Wąsosz ul. 24 stycznia 8**		
Data pobrania próbki	**12.02.2013**	**Nr protokołu pobierania próbek**	**36/W/13**
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 12.02.2013		**Data zakończenia badań: 12.02.2013**	
Miejsce wykonania badań	**Laboratorium Wody, ul. Wodna 1 Serby**		
Sposób pobrania próbki	**Pobieranie próbek do badań akredytowane wg normy: PN-ISO 5667 - 5 : 2003**		

Wyniki badań

L.p	Nazwa badanego czynnika	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wyniki badań dla próbki 88/W/13*	Dopuszczalne zakresy wartości **	Oszacowana niepewność ***
Opis dostarczonej próbki				**woda wodociągowa**		
1.	Mętność [N]	PN-EN ISO 7027:2003 optyczna	NTU	**0,59**	1[1]	
2.	Stężenie żelaza ogólnego	PN-ISO 6332:2001 spektrofotometryczna	µg/l Fe	**32**±7	200	14,54%

Legenda
** Wyniki badań dla próbek podano wraz z wartościami niepewności pomiaru - dotyczy badań objętych zakresem akredytacji*
*** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61 poz. 417) z późniejszymi zmianami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r (DZ.U. Nr 72 poz. 466)*
**** Dla badań fizyko-chemicznych próbek wody, podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%.*
[1] Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	Autoryzował :	Zatwierdził :
Data: 14.02.2013 Iwona Schmidt	Z-ca KIEROWNIKA DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Data: 15.02.13 Halina Domalewska	KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Data: 20.02.13 Bernadeta Łuszczyńska

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

Sprawozdanie z badań nr 46/W/13 oryginał/kopia

Wyniki badań

Lp.	Nazwa badanego czynnika	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wyniki badań dla próbki 89/W/13*	Dopuszczalne zakresy wartości**	Oszacowana niepewność ***
11.	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu	PN-ISO 6059:1999 miareczkowa	mg/l $CaCO_3$	252±33	60-500	13,1%
12.	Liczba bakterii grupy coli	PB-15 wyd.02 z dnia 18.02.2011 Filtracja membranowa	jtk w 100ml	0^3	0^3	0,096 $\log_{10}$
13.	Liczba Escherichia coli	PB-15 wyd.02 z dnia 18.02.2011 Filtracja membranowa	jtk w 100ml	0	0	0,096 $\log_{10}$
14.	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 Filtracja membranowa	jtk w 100ml	0	0	0,108 $\log_{10}$
15.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 68±4 h	PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytek lanych	jtk w 1ml	4 [<1;11]	bez nieprawidłowych zmian	0,098 $\log_{10}$

Legenda
**** Wyniki badań dla próbek podano wraz z wartościami niepewności pomiaru - dotyczy badań objętych zakresem akredytacji***
***** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61 poz. 417) z późniejszymi zmianami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r (DZ.U. Nr 72 poz. 466)***
****** Dla badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych próbek wody, podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%.***
[1] - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
[3] - Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5%próbek w ciągu roku
jtk- jednostka tworząca kolonię

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	Autoryzował :	Zatwierdził :
Data: 15.02.2013 Iwona Schmidt	Z-ca KIEROWNIKA DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Data: 15.02.13 Halina Domalewska	KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Data: 20.02.13 Bernadeta Łuszczyńska

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone [N].

Sprawozdanie z badań nr 46/W/13 oryginał/kopia

Nazwa i adres Klienta	**Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz**		
Miejsce pobrania próbek	**Wąsosz Stacja Paliw „BLISKA"**		
Data pobrania próbki	**12.02.2013**	**Nr protokołu pobierania próbek**	**36/W/13**
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 12.02.2013		**Data zakończenia badań: 15.02.2013**	
Miejsce wykonania badań	**Laboratorium Wody, ul. Wodna 1 Serby**		
Sposób pobrania próbki	**Pobieranie próbek do badań akredytowane wg norm: PN-ISO 5667 - 5:2003; PN-EN ISO 19458:2007**		

Wyniki badań

Lp.	Nazwa badanego czynnika	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wyniki badań dla próbki 89/W/13*	Dopuszczalne zakresy wartości**	Oszacowana niepewność ***
	Opis dostarczonej próbki			**woda wodociągowa**		
1.	Mętność [N]	PN-EN ISO 7027:2003 optyczna	NTU	**0,32**	1^1	-
2.	Barwa [N]	PN-EN ISO 7887:2002 spektrofotometryczna	mg Pt/l	**<5,0**	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
3.	Zapach [N]	PB-07 wyd. 01 z dnia 27.03.2007r.	-	**akceptowalny**	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
4.	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 elektrometryczna	µS/cm *t=25°C*	**480**±17	2500	3,64%
5.	Odczyn pH	PB-16 wyd. 01 z dnia 01.12.2010 elektrometryczna	pH *t=20°C*	**7,3**±0,2	6,5-9,5	3,42%
6.	Chlorki	PN-ISO 9297:1994 metoda miareczkowa	mg/l Cl	**17,2**±2,4	250	13,8%
7.	Stężenie jonu amonowego	PN-ISO 71501:2002 spektrofotometryczna	mg/l NH_4^+	**0,065**±0,007	0,50	10,3%
8.	Stężenie żelaza ogólnego	PN-ISO 6332:2001 spektrofotometryczna	µg/l Fe	**35**±5	200	14,54%
9.	Stężenie manganu ogólnego	PB-14 wyd. 01 z dnia 12.05.2008 spektrofotometryczna	µg/l Mn	**<30**	50	13,72%
10.	Chlor wolny [N]	metoda spektrofotometryczna test firmy Merck	mg/l Cl	**0,05**	0,3	-

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone [N]

Sprawozdanie z badań nr 47/W/13 oryginał/kopia

Nazwa i adres Klienta	**Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz**		
Miejsce pobrania próbek	**Kamień Górowski 35/4**		
Data pobrania próbki	**12.02.2013**	**Nr protokołu pobierania próbek**	**36/W/13**
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 12.02.2013		**Data zakończenia badań: 14.02.2013**	
Miejsce wykonania badań	**Laboratorium Wody, ul. Wodna 1 Serby**		
Sposób pobrania próbki	**Pobieranie próbek do badań akredytowane wg norm: PN-ISO 5667 - 5:2003; PN-EN ISO 19458:2007**		

Wyniki badań

Lp.	Nazwa badanego czynnika	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wyniki badań dla próbki 90/W/13*	Dopuszczalne zakresy wartości**	Oszacowana niepewność ***
	Opis dostarczonej próbki			**woda wodociągowa**		
1.	Mętność [N]	PN-EN ISO 7027:2003 optyczna	NTU	**0,42**	1[1]	-
2.	Barwa [N]	PN-EN ISO 7887:2002 spektrofotometryczna	mg Pt/l	**<5,0**	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
3.	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 elektrometryczna	µS/cm *t=25°C*	**477**±17	2500	3,64%
4.	Odczyn pH	PB-16 wyd. 01 z dnia 01.12.2010r. elektrometryczna	pH *t=20°C*	**7,3**±0,2	6,5-9,5	3,42%
5.	Zapach [N]	PB-07 wyd. 01 z dnia 27.03.2007r.	-	**akceptowalny**	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
6.	Stężenie jonu amonowego	PN-ISO 71501:2002 spektrofotometryczna	mg/l NH_4^+	**<0,06**	0,50	10,3%
7.	Liczba bakterii grupy coli	PB-15 wyd.02 z dnia 18.02.2011r. Filtracja membranowa	jtk w 100ml	**0**	0[3]	0,096 $\log_{10}$
8.	Liczba Escherichia coli	PB-15 wyd.02 z dnia 18.02.2011r. Filtracja membranowa	jtk w 100ml	**0**	0	0,096 $\log_{10}$

Legenda
**** Wyniki badań dla próbek podano wraz z wartościami niepewności pomiaru - dotyczy badań objętych zakresem akredytacji***
***** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61 poz. 417) z późniejszymi zmianami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r (DZ.U. Nr 72 poz. 466)***
****** Dla badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych próbek wody, podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%.***
[1] - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
[3] - Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5%próbek w ciągu roku
jtk- jednostka tworząca kolonię

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	Autoryzował :	Zatwierdził :
Data: 14.02.2013 Iwona Schmidt	Data: 15.02.13 z-ca KIEROWNIKA DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Halina Domalewska	Data: 20.02.13 KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Bernadeta Łuszczyńska

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone [N]

Sprawozdanie z badań nr 48/W/13 oryginał/kopia

Nazwa i adres Klienta	**Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz**		
Miejsce pobrania próbek	**Rudna Wielka 11**		
Data pobrania próbki	**12.02.2013**	**Nr protokołu pobierania próbek**	**36/W/13**
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 12.02.2013		**Data zakończenia badań: 14.02.2013**	
Miejsce wykonania badań	**Laboratorium Wody, ul. Wodna 1 Serby**		
Sposób pobrania próbki	**Pobieranie próbek do badań akredytowane wg norm: PN-ISO 5667 - 5:2003; PN-EN ISO 19458:2007**		

Wyniki badań

Lp.	Nazwa badanego czynnika	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wyniki badań dla próbki 91/W/13*	Dopuszczalne zakresy wartości**	Oszacowana niepewność ***
	Opis dostarczonej próbki			**woda wodociągowa**		
1.	Mętność [N]	PN-EN ISO 7027:2003 optyczna	NTU	**0,67**	1[1]	-
2.	Barwa [N]	PN-EN ISO 7887:2002 spektrofotometryczna	mg Pt/l	**<5,0**	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
3.	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 elektrometryczna	µS/cm *t=25°C*	**746**±27	2500	3,64%
4.	Odczyn pH	PB-16 wyd. 01 z dnia 01.12.2010r. elektrometryczna	pH *t=20°C*	**7,3**±0,2	6,5-9,5	3,42%
5.	Zapach [N]	PB-07 wyd. 01 z dnia 27.03.2007r.	-	**akceptowalny**	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
6.	Stężenie jonu amonowego	PN-ISO 71501:2002 spektrofotometryczna	mg/l NH_4^+	**<0,06**	0,50	10,3%
7.	Liczba bakterii grupy coli	PB-15 wyd.02 z dnia 18.02.2011r. Filtracja membranowa	jtk w 100ml	**0**	0[3]	0,096 $\log_{10}$
8.	Liczba Escherichia coli	PB-15 wyd.02 z dnia 18.02.2011r. Filtracja membranowa	jtk w 100ml	**0**	0	0,096 $\log_{10}$

Legenda
**** Wyniki badań dla próbek podano wraz z wartościami niepewności pomiaru - dotyczy badań objętych zakresem akredytacji***
***** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61 poz. 417) z późniejszymi zmianami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r (DZ.U. Nr 72 poz. 466)***
****** Dla badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych próbek wody, podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%.***
[1]- Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
[3]- Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5%próbek w ciągu roku
jtk- jednostka tworząca kolonię

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	Autoryzował :	Zatwierdził :
Data: 14.02.2013 Iwona Schmidt	Data: 15.02.13 z-ca KIEROWNIKA DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Halina Domalewska	Data: 20.02.13 KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Bernadeta Łuszczyńska

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	Autoryzował :	Zatwierdził :
Data: 14.02.2013 Iwona Schmidt	z-ca KIEROWNIKA DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Data: 15.02.13 Halina Domalewska	KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o. Data: 20.02.13 Bernadeta Łuszczyńska

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Laboratorium
67-200 Głogów ul. Krochmalna 2 tel. 833-21-86
NIP 693-00-09-317; Id 004043874

AB 808

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone [N].

Sprawozdanie z badań nr 33/Ś/13 oryginał/kopia

Nazwa i adres Klienta	**Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz,**		
Miejsce pobrania próbek	**Oczyszczalnia Ścieków w Wąsoszu**		
Data pobrania próbki	**19-20.02.2013.**	**Nr protokołu pobierania próbek**	**27/Ś/13**
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 20.02.2013.		**Data zakończenia badań: 25.02.2013.**	
Miejsce wykonania badań	**Laboratorium Ścieków ul. Krochmalna 2**		
Sposób pobrania próbki	**Próbka do badań pobrana przez pracownika Działu Laboratorium. Pobieranie próbek do badań akredytowane wg normy: PN-ISO 5667-10:1997**		

Wyniki badań

L.p.	Nazwa badanego czynnika	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wyniki badań dla próbki 117/Ś/13*
	Opis dostarczonej próbki			**Ścieki oczyszczone**
	Stan dostarczonej próbki			**prawidłowy**
1.	**Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT)**	**PN-ISO 15705:2005** Metoda spektrofotometryczna	mg/l	**37,8**±4,8
2.	**Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ****	**PN-EN 1899-1: 2002** Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym	mg/l O_2	**6,07** ±0,71
3.	**Zawiesiny**	**PN-EN 872:2007+Ap1:2007** Metoda wagowa	mg/l	**12,2**±1,1
4.	**Odczyn pH [N]**	**PN-90/C-04540/1** elektrometryczna	pH	**7,2**±0,2 (19,4°C)[1]

Legenda:
**** Wyniki badań dla próbek podano wraz z wartościami niepewności pomiaru - dotyczy badań objętych zakresem akredytacji. Dla badań fizyko-chemicznych próbek ścieków, podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%.***
***** oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po 5-dniach - BZT_5***
[1] – temperatura pomiaru w °C

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:	Autoryzował : STARSZY LABORANT DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o.	Zatwierdził : KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORIUM PWiK w Głogowie sp. z o.o.
Data 25.02.2013. K. Strzelecka	Data: 26.02.13 Joanna Siwek	Data: 27.02.13 Bernadeta Łuszczyńska

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.